

Věc: Stanovisko k preventivní požární prohlídce.

Na základě provedené preventivní požární prohlídky ze dne 28. 8. 2017 bylo shledáno porušení:

- 1) **Zákona č. 133/1985 Sb. ve znění p. p., § 5, odst. 1, pís. b)** - vytvářet podmínky pro hašení požárů a pro záchranné práce, zejména **udržovat volné příjezdové komunikace a nástupní plochy pro požární techniku, únikové cesty a volný přístup k nouzovým východům, k rozvodným zařízením elektrické energie, k uzávěrům vody, plynu, topení a produktovodům, k věcným prostředkům požární ochrany a k ručnímu ovládání požárně bezpečnostních zařízení**
- 2) **Zákona č. 183/2006 Sb. ve znění p. p., § 126, odst. 1, (1) - Stavbu lze užívat jen k účelu vymezenému zejména v kolaudačním rozhodnutí, v oznámení o užívání stavby nebo v kolaudačním souhlasu.** Nevyžaduje-li stavba kolaudaci podle § 119 odst. 1, lze ji užívat jen k účelu vymezenému v povolení stavby. **(2) - změna v účelu užívání stavby, v jejím provozním zařízení, ve způsobu výroby nebo v jejím podstatném rozšíření a změna v činnosti, jejíž účinky by mohly ohrozit život a veřejné zdraví, život a zdraví zvířat, bezpečnost nebo životní prostředí, nebo změna doby trvání dočasné stavby, je přípustná jen na základě souhlasu nebo povolení stavebního úřadu**
- 3) **Vyhlášky č. 23/2008 Sb. ve znění p. p., § 30, odst. 1** - při užívání stavby musí být zachována úroveň požární ochrany vyplývající z technických podmínek požární ochrany staveb, podle kterých byla stavba navržena, provedena a bylo zahájeno její užívání.
- 4) **Vyhlášky č. 246/2001 Sb. ve znění p. p., § 11, odst. 3, pís. b)** – aby byly trvale volně průchodné komunikační prostory (chodby, schodiště apod.), které jsou součástí únikových cest, tak, aby nebyla omezena nebo ohrožena evakuace nebo záchranné práce.

Porušení těchto předpisů bylo zaznamenáno zejména v níže uvedených prostorách:

0.P (1.NP) HN6 – kola
1.P (2.NP) HN6 – kolo
4.P (5.NP) HN6 – krabice, desky, kola
9.P (10.NP) HN6 – pračka, dveře, knihy
10.P (11.NP) HN6 – stoly
11.P (12.NP) HN6 – nábytek

0.P (1.NP) HN7 – skřínky
2.P (3.NP) HN7 – kola
3.P (4.NP) HN7 – kolo
4.P (5.NP) HN7 – skřínky
5.P (6.NP) HN7 – skřínky
9.P (10.NP) HN7 – nábytek
9.P (10.NP) HN7 – nábytek, květiny
10.P (11.NP) HN7 – nábytek, kola, tiskoviny, odpad
11.P (12.NP) HN7 – kola, nábytek

Závěr: za nedodržování výše uvedené legislativy **lze uložit pokutu podnikající právnické/fyzické osobě až do výše 500 000,- Kč** dle Zákona č. 133/1985 Sb. ve znění p. p., § 76, odst. 2, pís. b).
Při prokázání přestupku konkrétní fyzické osobě lze uložit pokutu dle Zákona č. 133/1985 Sb. ve znění p. p., § 78, odst. 1, pís. m) a to do výše 20 000,- Kč.

Zpracoval:

V Brně dne 13. 8. 2019 O. Procházka, Technik PO č. Z-TPO-27/2010

Ondřej Procházka
Komplexní servis v BOZP a PO
Budkovice 119, Ivančice 664 91
IČ: 01646800
mail: ondrapb@centrum.cz

S pozdravem