

Věc: Stanovisko k preventivní požární prohlídce.

Na základě provedené preventivní požární prohlídky ze dne 7.8.2020 bylo shledáno porušení:

- 1) **Zákona č. 133/1985 Sb. ve znění p. p., § 5, odst. 1, pís. b)** - vytvářet podmínky pro hašení požárů a pro záchranné práce, zejména **udržovat volné příjezdové komunikace a nástupní plochy pro požární techniku, únikové cesty a volný přístup k nouzovým východům, k rozvodným zařízením elektrické energie, k uzávěrům vody, plynu, topení a produktovodům, k věcným prostředkům požární ochrany a k ručnímu ovládání požárně bezpečnostních zařízení**
- 2) **Zákona č. 183/2006 Sb. ve znění p. p., § 126, odst. 1, (1) - Stavbu lze užívat jen k účelu vymezenému zejména v kolaudačním rozhodnutí, v oznámení o užívání stavby nebo v kolaudačním souhlasu.** Nevyžaduje-li stavba kolaudaci podle § 119 odst. 1, lze ji užívat jen k účelu vymezenému v povolení stavby. **(2) - změna v účelu užívání stavby, v jejím provozním zařízení, ve způsobu výroby nebo v jejím podstatném rozšíření a změna v činnosti, jejíž účinky by mohly ohrozit život a veřejné zdraví, život a zdraví zvířat, bezpečnost nebo životní prostředí, nebo změna doby trvání dočasné stavby, je přípustná jen na základě souhlasu nebo povolení stavebního úřadu**
- 3) **Vyhlášky č. 23/2008 Sb. ve znění p. p., § 30, odst. 1** - při užívání stavby musí být zachována úroveň požární ochrany vyplývající z technických podmínek požární ochrany staveb, podle kterých byla stavba navržena, provedena a bylo zahájeno její užívání.
- 4) **Vyhlášky č. 246/2001 Sb. ve znění p. p., § 11, odst. 3, pís. b)** – aby byly trvale volně průchodné komunikační prostory (chodby, schodiště apod.), které jsou součástí únikových cest, tak, aby nebyla omezena nebo ohrožena evakuace nebo záchranné práce.

Porušení těchto předpisů bylo zaznamenáno především v níže uvedených prostorách:

0.P (1.NP) HN6 – kola
4.P (5.NP) HN6 – kola
5.P (6.NP) HN6 – skříňky, odpad
9.P (10.NP) HN6 – kolo

0.P (1.NP) HN7 – krabice
1.P (2.NP) HN7 – nábytek
2.P (3.NP) HN7 – skříňka, krabice
4.P (5.NP) HN7 – desky
8.P (9.NP) HN7 – desky
10.P (11.NP) HN7 – rudl
11.P (12.NP) HN7 – skříň

Závěr: za nedodržování výše uvedené legislativy **lze uložit pokutu podnikající právnické/fyzické osobě až do výše 500 000,- Kč** dle Zákona č. 133/1985 Sb. ve znění p. p., § 76, odst. 2, pís. a).
Při prokázání přestupku konkrétní fyzické osobě lze uložit pokutu dle Zákona č. 133/1985 Sb. ve znění p. p., § 78, odst. 1, pís. m) a to do výše 20 000,- Kč.

Zpracoval:

V Brně dne 1.9.2020 **O. Procházka**, Technik PO č. Z-TPO-27/2010

S pozdravem

Ondřej Procházka
Budkovice 119, náměstí 6 a 7
IČ: 01646800, tel. 778 285 290
mail: ondrapb@centrum.cz